


令和2年度 電気保安研修会 開催結果

R2.10.28現在

※「準会員」を除く。

会場	開催日	対象支部	2年度				元年度	
			受講者数 (※)(名)	正会員数 (名)	受講率	前年度比	受講者数/ 正会員数	受講率
名古屋	10月13日 (火)	名古屋南	35	70	50.0%	▲ 24.6	53/71	74.6%
		名古屋北	23	42	54.8%	▲ 19.0	31/42	73.8%
		愛知尾張	18	31	58.1%	▲ 5.5	19/30	63.6%
		愛知三河	39	69	56.5%	▲ 21.9	58/74	78.4%
		岐阜西濃	24	48	50.0%	▲ 12.5	30/48	62.5%
		岐阜東濃	7	29	24.1%	▲ 58.0	23/28	82.1%
		計／平均	146	289	50.5%	▲ 22.5	214/293	73.0%
三重	10月15日 (木)	三重	47	58	81.0%	▲ 5.7	52/60	86.7%
静岡	10月23日 (金)	静岡	90	106	84.9%	▲ 6.3	93/102	91.2%
長野	10月28日 (水)	長野	50	60	83.3%	▲ 4.0	55/63	87.3%
合計／平均			333	513	64.9%	▲ 15.0	414/518	79.9%

《支部別受講率の推移》



令和2年度 電気保安研修会 アンケート集計結果

1. 今回の講演内容は、今後の業務に役に立ちそうですか？

アンケート項目	会場名	A. 大いに役立つ		B. ある程度役に立つ		C. 余り役立たない		無回答		計	正会員 (513名) 出席数	回収率
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数		
(1) 電気事故防止と電気保安規制に係る最近の動向等について (中部近畿産業保安監督部 電力安全課)	三重	20	45.5%	24	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	44	47	93.6%
	名古屋	58	52.3%	52	46.8%	0	0.0%	1	0.9%	111	146	76.0%
	静岡	42	56.0%	32	42.7%	0	0.0%	1	1.3%	75	90	83.3%
	長野	20	48.8%	20	48.8%	0	0.0%	1	2.4%	41	50	82.0%
	計	140	51.7%	128	47.2%	0	0.0%	3	1.1%	271	333	81.4%
(2) 労働安全衛生規制に基づく電気の取り扱いについて (一財)中部電気保安協会 本店保安部)	三重	12	27%	29	66%	2	5%	1	2%	44		
	名古屋	54	49%	54	49%	3	3%	0	0%	111		
	静岡	37	49%	34	45%	3	4%	1	1%	75		
	長野	20	49%	19	46%	2	5%	0	0%	41		
	計	123	45.4%	136	50.2%	10	3.7%	2	0.7%	271		
(3) 令和元年度東日本台風(台風19号)による災害への対応について (長野支部 長野地区)	三重	24	55%	20	45%	0	0%	0	0%	44		
	名古屋	78	70%	32	29%	0	0%	1	1%	111		
	静岡	48	64%	23	31%	1	1%	3	4%	75		
	長野	27	66%	12	29%	0	0%	2	5%	41		
	計	177	65.3%	87	32.1%	1	0.4%	6	2.2%	271		
(4) 賠償事故、労災事故、人身事故、火災事故及び波及事故の実態について (技術保安委員会 研修会担当G)	三重	16	36%	27	61%	1	2%	0	0%	44		
	名古屋	47	42%	58	52%	1	1%	5	5%	111		
	静岡	24	32%	39	52%	1	1%	11	15%	75		
	長野	10	24%	28	68%	0	0%	3	7%	41		
	計	97	35.8%	152	56.1%	3	1.1%	19	7.0%	271		
(5) 高圧電気事故、低圧電気事故、電気設備改修・改善及び無停電年次点検に関する結果報告について (技術保安委員会 定期調査G)	三重	14	32%	25	57%	4	9%	1	2%	44		
	名古屋	46	41%	59	53%	1	1%	5	5%	111		
	静岡	31	41%	33	44%	2	3%	9	12%	75		
	長野	7	17%	28	68%	0	0%	6	15%	41		
	計	98	36.2%	145	53.5%	7	2.6%	21	7.7%	271		
総回答数・受講(出席)率		458	—	561	—	20	—	45	—	—	64.3%	
平均		115	42.3%	140	51.8%	5	1.8%	11	4.2%	271	—	

2. 電気保安研修会について、ご意見・ご希望を記入して下さい。

(1) 希望する講演テーマは、何ですか？(複数回答可)

希望分野	回答数(複数回答)／比率										回答者数
	三重会場		名古屋会場		静岡会場		長野会場		合計		
A. 自然災害対応	6	6%	22	9%	17	9%	8	9%	53	7%	271
B. 電気事故例	23	22%	35	14%	36	20%	17	19%	111	15%	
C. 労働安全衛生規則	4	4%	10	4%	5	3%	4	4%	23	3%	
D. 保守・保全技術	20	19%	45	17%	28	15%	16	18%	109	15%	
E. 老朽化設備の診断・更新	26	25%	66	26%	44	24%	18	20%	154	21%	
F. 救急処置	2	2%	15	6%	6	3%	2	2%	25	3%	
G. 法令・基準・企画等の動向・解説	11	10%	28	11%	19	10%	8	9%	66	9%	
H. 最新機器・技術情報	13	12%	37	14%	25	14%	16	18%	91	13%	
I. その他	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	2	0%	
合計	105	100%	258	100%	182	100%	89	100%	717	88%	
無回答・回答者中の比率	1	2%	6	4%	3	4%	2	5%	12	4%	

(2) 机の必要性についてお聞かせください。

	三重会場		名古屋会場		静岡会場		長野会場		合計		回答者
A. 机はなくても良い	9	20%	12	11%	33	44%	6	15%	60	22%	271
B. 机は必ずあった方が良い	23	52%	65	58%	12	16%	26	63%	126	46%	
C. どちらでもよい	10	23%	24	22%	22	29%	8	20%	64	24%	
無回答	2	5%	10	9%	8	11%	1	2%	21	8%	

令和2年度電気保安研修会アンケート結果(主なコメント)

1. 今回の講演内容は、今後の業務に役に立ちそうですか？

(1) 電気事故防止と電気保安体制に係る最近の動向等について(中部近畿産業保安監督部電力安全課)

■名古屋会場 10/13(火)

- 電気事故等について、より認識した。
- 法理解は重要。
- きめ細かく要点の解説がありよかった。

■三重会場 10/15(木)

- 電気事故防止に努めるよう、再度気を引き締めようと思った。(2)
- 雷による波及事故がLA有りでも13件あったが、波及したのは何故か判明していたら教えていただきたい。

■静岡会場 10/23(金)

- 設置とコミュニケーションが難しい。

■長野会場 10/28(水)

- 動向について知ることができた。
- 他セミナーと同じ内容だった。

(2) 労働安全衛生規制に基づく電気の取り扱いについて((一財)中部電気保安協会)

■名古屋会場

- 災害事例が参考になった。(3)
- 電気に関する内容が聞きたかった。
- 安全優先。
- 労安法に従うことは理想だが、現実では個人事業者は運用が難しい。もう少し現実にあった適用方法が聞ければよかった。
- 高圧の活線作業はやらない！を原則としている。(2)

■三重会場

- 普段の点検等での危険を再度よく考えようと思った。
- 労安法にこれほど詳しく指示されているとは知らなかった。
- 具体例の説明が少ない。

■静岡会場

- 設置とコミュニケーションが難しい。
- 絶縁用保護具・防具を必ず着用、装着すること。
- 個人事業主に労安法が適用されないことを知っているか。
- 低圧の場合でも充分注意すること。

■長野会場

- 講師は当然管理技術者でなければならない。本末転倒の論。
- あまり聞き取れなかった。
- 注意内容を知ることができた。

(3) 令和元年東日本台風(台風19号)による災害への対応について(長野支部 長野地区)

■名古屋会場

- 会員相互の協力が大切であることが理解できた。
- いつ自分の身に降りかかるかもしれない事例で参考になった。(3)
- もっと広大な経験がある方が多い。写真は正常と同じで参考にならない。
- 今後の備えと対応を学んだ。
- 事故復旧の中、良く写真撮影されていました。

- 被災設備の再利用はNGとすべき。故障リスクが高く意味を感じない。
- 説明に使う画面をすべて資料に添付してほしい。

■三重会場

- なかなか無い状況下での話を聞いて、非常に参考になった。
- 設備被害よりも、お客様対応に苦慮したことがよく分かった。

■静岡会場

- 他部署との連絡が必要。
- 水没の事例、参考になった。(3)
- 資料をまとめるのが大変だったと思う。
- 事故の具体例が参考になった。(2)
- 出向く時のタイミング、準備、注意事項、連絡、現地での手順等、もっと詳細な内容が欲しかった。

■長野会場

- 水没機器の清掃、再使用等参考になった。
- 非常に実務的でよかった。
- 貴重な体験談をありがとうございました。
- 体験談に勝るものはないと実感した。現場の大変さが分かった。
- 災害の状況、対応方法が分かった。

(4) 度賠償事故、労災事故、人身事故、火災事故及び波及事故の実態について(技術保安委員会研修会担当G)

■名古屋会場

- 管理技術者のミスが3件もあり、自身の作業時に再度TBMとKYをしっかりと実施する。
- 貴重な事例だと思うが、もう少し理論的にわかりやすく説明してほしい。
- 事故を詳細に説明してほしい。

■三重会場

- コメント無し

■静岡会場

- コメント無し。

■長野会場

- もう少し内容を理解して説明してほしい。事故写真はじっくり見せてほしい。
- 説明がよくわからなかった。
- 事故件数、賠償内容等を知ることができた。

(5) 高圧電気事故、低圧電気事故、電気設備改修・改善及び無停電年次点検に関する結果報告について

(技術保安委員会定期調査担当G)

■名古屋会場

- 資料整理を説明順でしてほしい。

■三重会場

- 実際の事故情報のため、具体的に参考になった。

■静岡会場

- 設置者との信頼関係を作り説明するしかないと思う。
- 資料と報告(人)が違うため、何の説明か分かりにくい。

■長野会場

- 後で読みます。

2. 電気保安研修会について、ご意見、ご希望を記入して下さい。

(1) その他具体的に希望するテーマ

■名古屋会場

- 客先に聞かれることが多いので、機器の更新費用例
- 法令・基準・規格等・・・で、テーマを絞って解釈に講じてみては。

■三重会場

- フルハーネスの講習会。

■静岡会場

- メーカーによる新しい技術情報。
- 消防法について。
- スマート保安について。

■長野会場

- コメント無し。

(2) 机の必要性についてご意見をお聞かせください。

■名古屋会場

- 必要な人はボードを持参すればよいと思う。
- メモを取ったり、飲み物を置くため必要。

■三重会場

- 記入が必要な場合は、A4バインダー等で対応すれば良い。

■静岡会場

- アンケート記入時に机があった方がらく。
- メモは机が無くても可能。
- ホール形式の会場はよかった。

■長野会場

- 机があった方が資料は見やすい。
- 無ければやむを得ない。
- 筆記のため必須になると思う。

(2) その他の感想、意見

■名古屋会場

- 役立つ情報が多く良かった。参考にします。(5)
- コロン渦での開催で事務局も大変だったと思う。
- 事故は再発防止に努めなければならない。そのためにも事例は理論的にわかりやすくしてほしい。
- マイクを通した声が聞き取りにくかった。講師に対する拍手は一回でいいと思う。
- 大変役立ちました。今後も開催を願います。
- 講習会をテレワークで行っては。
- 研修会開催の通知が遅い。
- プロジェクターと資料のページ数の表示がミスマッチ。
- PCB（高濃度）のコンデンサを持つ客先が、何度指摘しても処理の手続をとらない。どうしたらよいか。
- 公演時間を守ってほしい。
- 委員の講義は準備不足。要点を。講義の意味が無い。資料本文の太字・ゴシックは読みづらい。
- 全般的に話しが長い。簡素化を図り、まとめをしっかりとしてほしい。

■三重会場

- 今年度は声が聞きづらかった。スピーカーがこもっていた。(2)

■静岡会場

- メーカーの展示がなかった。あった方がよい。
- WEBでの開催を検討しては。

- 発言を大きな声で明確にしてほしい。

■長野会場

- 丁度よい会場の設定だと思う。
- w i f i があるとうれしい。
- リモート研修が良いと思う。移動時間、経費の削減につながる。
- 体験談はとても良かった。
- 集計結果が細かすぎる。もう少し見やすくしてほしい。

3. 協会事業全般についてご意見・ご希望を記入してください。

■名古屋会場

- 客先で事故が発生した時、受電設備の復旧をどこへ依頼したらよいかわからない会員に対し、何社か紹介できるルートを作してほしい。
- 電子申請の方法を説明してほしい。
- 安否確認は、携帯のメール配信でどこでも確認できるようにお願いします。
- 申請が電子化された場合、事務局を通さずに申請しても良いか。その時の手数料の支払いはしなくても良いか。
- 保安ネットと協会の役割分担は。

■三重会場

- 電子申請の方法を説明してほしい。

■静岡会場

- 技術保安委員で入会者の研修を考えてほしい。
- 事務局が申請や物品購入をメール受信した際に、返信してほしい。受信されているか不安。
- 申請書類の電子化を。
- リモート化の推進。

■長野会場

- 協会の窓の電子化。
- 年度会費について検討されているが、一律でなく点数で区別し、段階的にした方が良いと思う。
- 人手不足を何とかしてほしい。
- ペーパーレス化への実務用の指導をパソコンを使ってしてほしい。